



CENTRE HOSPITALIER AUNAY - BAYEUX

NOTE D'INFORMATION RELATIVE A L'OPERATION DE REMPLACEMENT DES ONDULEURS

Service émetteur :

- | | |
|--|-------|
| <input type="checkbox"/> DG | 51 50 |
| <input type="checkbox"/> DRH | 51 52 |
| <input type="checkbox"/> DSEL | 77 52 |
| <input type="checkbox"/> DAF | 51 55 |
| <input type="checkbox"/> DSIRMT | 51 29 |
| <input checked="" type="checkbox"/> DTMP | 20 87 |

Diffusion :

Ensemble des services

Date : 03/04/2025

Priorité : HAUTE

Pièce jointe : Compte rendu de réunion

Bonjour à tous,

Par la présente, je vous informe que le CHAB procèdera au remplacement des onduleurs du plateau technique.

Date : 9 avril 2025

Services concernés : Plateau Technique de Nesmond (Urgences, Réanimation, Chirurgie, Bloc Opératoire, Bloc Obstétrical), Laboratoire, Endoscopie, Médecine 2-3.

En vue de ce remplacement plusieurs opérations préalables auront lieu en amont et le jour même avec les cadres des services.

Entre autres :

Semaine du 01/04 au 08/04/2025 : Coupures du réseau informatique et téléphonique fixe pour passage au circuit non secouru. Coupures gérées par M. Berthelot du service informatique en lien avec le service électrique et biomédical. Les coupures seront programmées avec chaque cadre du service concerné.

Mercredi 09/04/2025

: Coupures du Réseau ondulé : prises électriques rouges.

Horaires des coupures : Coupure 1 : 08h-09h
Coupure 2 : 12h-13h
Coupure 3 : 16h-17h

Jeudi 10/04/2025

: A partir du 10/04, coupure du réseau informatique et téléphonique fixe pour passage au circuit secouru. Coupures gérées par M. Berthelot du service informatique en lien avec le service électrique et biomédical.





Remplacement des Onduleurs CR NO1

Réunion salle du laboratoire en date du 26/03/2025

Personnes présentes :

- | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------|
| • Mme. Souilleaux | • Miguel Heredia | • Sylvie Gautier |
| • David Avice | • Laurent Sabot | • Mme.? |
| • Loic marie | • Laure Gloanec | • Lissette Ruiz (R) |
| • Benjamin Ferre | • Véronique Ferrut | |
| • Mme. Heuze | Darreau | |
| • Michael Berthelot | • Angélique Leroux | |

GENERALITES

La DTMP remplacera les onduleurs du plateau technique le 09/04/2025. Procédure de remplacement en pj.

Services Concernés :

Plateau Technique : Urgences, Chirurgie, Réanimation, bloc opératoire, bloc obstétrical,

Nesmond : Médecine 2, endoscopie, consultations, cardiologie, laboratoire

Peut-être : le réseau informatique des anciens services de Nesmond : médecine + pédiatrie + maternité.

Le GIE, la pharmacie, la salle serveur, salle de naissance, réfrigérateurs à médicaments ne sont pas concernés par les coupures.

Réseaux Affectés

- Réseau ondulé informatique (sillage/scopes/logiciels divers) et téléphonique fixe. Les caméras de surveillance seront brièvement coupées.
- Réseau ondulé des courants forts (prises électriques rouges).

Date de Remplacement des onduleurs : 09 avril 2025

- Coupure 1 des réseaux ondulés : 8h à 9hrs
- Coupure 2 des réseaux ondulés : 12h à 13hrs
- Coupure 3 des réseaux ondulés : 16h à 17hrs

Planification par services des tâches à effectuer en amont

Pour un maintien au minimum de services, tous les équipements pouvant être basculés vers un réseau non ondulé (prises blanches) seront à faire la veille.

Tous les électriciens ainsi que l'électricien d'astreinte (Benoît Julien) ont été informés à l'oral et par mail de la bascule et des coupures possibles, notamment par rapport à l'armoire de l'endoscopie.



INFORMATIQUE ET DTMP

27 mars au 04 avril : A répertorier toutes les baies informatiques à basculer sur réseau normal. A fournir les rallonges nécessaires pour la bascule des équipements. S'assurer de la disponibilité et l'adéquation des prises électriques nécessaires à la bascule des équipements.

M. Berthelot indiquera la date, heure et durée des coupures informatiques pour les bascules par service concerné.

LABORATOIRE

Aujourd'hui 6 automates sont en départ électrique direct sur le réseau ondule, avec de prises spécifiques. Le laboratoire indique qu'il faudra au moins 3 automates en service en permanence. Il faudra faire la même bascule pour la banque de sang.

À faire :

27/03/2025 : repérage des automates du laboratoire à basculer vers un circuit non ondule.

08/04/2025 : bascule des automates identifiés vers réseau normal (depuis le TD). Loic Marie viendra aider pour la bascule de petits appareils bioméd.

10/04/2025 : rebascule vers le circuit secouru (réseau ondule).

REANIMATION – URGENCES – CARDIOLOGIE – BLOC OPERATOIRE

04/04/2025 au 08/04/2025. A basculer les respirateurs et autres appareils vers un réseau non ondule. Loic Marie de la DTMP accompagnera le procès.

Spécificité des urgences : La baie informatique sera coupée la veille et le lendemain du remplacement des onduleurs. Coupure 1 : 08/04/2025. Coupure 2 : 10/04/2025

11/04/2025 Vendredi. A rebasculer les appareils vers le réseau ondule.

ENDOSCOPIE

04/04/2025 Vendredi. Lorsque l'armoire sera vidée des endoscopes il faudra le basculer vers un réseau non ondule. David Avicé de la DTMP accompagnera M. Sabot en cas de soucis.

11/04/2025 Vendredi. A rebasculer l'armoire des endoscopes vers le réseau ondule (prises rouges).